

VKF Brandschutzanwendung Nr. 20501

Gruppe 223	Abschottungen/Durchführungen	
Gesuchsteller	Rolf Kuhn GmbH Jägersgrund 10 57339 Erndtebrück-Schameder Germany	
Hersteller	Rolf Kuhn GmbH 57339 Erndtebrück-Schameder Germany	
Produkt	ROKU SYSTEM AWM II -KS	
Beschrieb	Kabelabschottung aus Blechmanschetten mit mehreren Lagen ROKU-STRIP Dämmschichtbildner, Montage Wand beidseitig, Decke unterseitig	
Anwendung		
Unterlagen	MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3453/877/07' (16.10.2007), Prüfbericht '3198/330/07' (02.04.2008)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	S 90
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	11.11.2015	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	09.04.2010	

M. Binz

Michael Binz

G. Rappo

Gérald Rappo

