



VKF Anerkennung Nr. 27130

Inhaber /-in
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Hersteller /-in
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Gruppe 501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

Produkt Flumroc Conlit Ductboard 30

Beschreibung Bekleidung von horizontalen und vertikalen eckigen Lüftungskanälen, Abmessung max. 1250mm x 1000m, mit Mineralwollplatten (60mm, 100kg/m³). Einseitig mit Alu-Folie schwarz kaschiert, stumpf gestossen, vierseitig ohne Küchenabluft.

Anwendung Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers.
Dämmstärke 60mm - 100mm

Unterlagen DBI, Hvidovre: Prüfbericht 'Nr. PGA10879A' (22.09.2016), Prüfbericht 'Nr. PGA10879B' (22.09.2016), Prüfbericht 'Nr. PGA10878A_Rev3' (20.06.2017), Prüfbericht 'Nr. PGA10880A_Rev1' (20.06.2017), Prüfbericht 'Nr. PHB10062A_Rev2' (09.02.2018), Klassifizierungsbericht 'Nr. PCA10403A_Rev8' (28.02.2018)

Prüfbestimmungen EN 13501-3; EN 1366-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer 31.12.2022
Ausstellungsdatum 01.11.2018
Ersetzt Dokument vom 08.02.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher