

VKF Brandschutzanwendung Nr. 26660

Gruppe 501	Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen	
Gesuchsteller	Promat AG Stationsstrasse 1 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Hersteller	Promat AG 8545 Rickenbach-Sulz Schweiz	
Produkt	LÜFTUNGSBEKLEIDUNG PROMATECT-AD, Konstr. 471, EI90	
Beschrieb	Bekleidung von horizontalen und vertikalen Lüftungsleitungen, stumpf gestossen mit Abdeckstreifen. Brandschutzplatten PROMATECT-AD (40mm, ca. 490kg/m³). Stossfugen abgedeckt mit PROMATECT-H (10mm). Ausführung eckig, vierseitig. Abmessung max. 1250mm x 1000mm.	
Anwendung	Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers	
Unterlagen	IBS, Linz: Klassifizierungsbericht 'Nr. 10030902-a' (18.03.2013); MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht 'Nr. 210005866-03' (08.06.2011), Prüfbericht 'Nr. 210005866-04' (20.07.2011), Prüfbericht 'Nr. 210005866-05' (21.07.2011); Hersteller: Schreiben 'Declaration' (11.01.2016)	
Prüfbestimmungen	EN 1366-1, EN 13501-3	
Beurteilung	Feuerwiderstandsklasse:	EI 90 (ve ho i↔o) -S
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	
Ausstelldatum	23.03.2016	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	-	



P. Vogel

Patrik Vogel

P. Nyffenegger

Patric Nyffenegger