



VKF Anerkennung Nr. 27368

Inhaber /-in
Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums
Schweiz

Hersteller /-in
Flumroc AG
8890 Flums
Schweiz

Gruppe 501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

Produkt Flumroc FMI 500 FP

Beschreibung Bekleidung von horizontalen und vertikalen runden Lüftungskanälen, Abmessung \varnothing 1000 mm, mit Mineralwollmatten (50mm, 80kg/m³). Einseitig mit Alu-Folie schwarz kaschiert, stumpf gestossen ohne Küchenabluft.

Anwendung Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers. Dämmstärke 50mm - 100mm

Unterlagen DBI, Hvidovre: Prüfbericht 'Nr. PGA10958A' (15.02.2017), Prüfbericht 'Nr. PGA10958B' (15.02.2017), Prüfbericht 'Nr. PGA10960A' (15.02.2017), Prüfbericht 'Nr. PGA10957A' (15.02.2017), Prüfbericht 'Nr. PHB10054A_Rev4' (09.02.2018); DBI Gas, Freiberg: Klassifizierungsbericht 'Nr. PCA10428A_Rev5' (09.02.2018)

Prüfbestimmungen EN 13501-3; EN 1366-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer 31.12.2022
Ausstellungsdatum 01.11.2018
Ersetzt Dokument vom 28.06.2017

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher