



VKF Anerkennung Nr. 30806

Inhaber /-in
Paroc Group Oy
Energiakuja 3
00181 Helsinki
Finland

Hersteller /-in
Paroc Group Oy
00181 Helsinki
Finland

Gruppe 501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

Produkt PAROC HVAC FIRE SLAB EI30 BLACK COAT

Beschreibung Bekleidung von horizontalen und vertikalen eckigen Lüftungskanälen.
Abmessung: 1250mm x 1000mm, mit Mineralwollplatten (D=50mm, RD=80kg/m³). Mit einseitiger schwarzer und gitternetzverstärkter Alu- Kaschierung, stumpf gestossen, vierseitig.
-Ohne Küchenabluft-

Anwendung Befestigung nach Angabe des Gesuchstellers

Unterlagen DBI, Hvidovre: Prüfbericht 'PGA 11383 A' (27.02.2019), Prüfbericht 'PGA 11383 B' (27.02.2019), Prüfbericht 'PGA 11354 A' (27.02.2019), Prüfbericht 'PGA 11358 A' (27.02.2019), Klassifizierungsbericht 'PCA 10542 A' (27.02.2019)

Prüfbestimmungen EN 13501-3; EN 1366-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 04.09.2019
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher